

Сведения об аварийных отключениях на электрических сетях

АО «ЦС «Звездочка».

Точка отключения	Дата	Время отключения	Время включения	Причина повреждения
ТП-15п, ТП-14п, РТП-3п	05.08.2015г .	12ч.35мин.	13ч.15мин.	Повреждение кабельной линии сторонней организацией при проведении земельных работ.
ТП-23п, ТП-25п	05.08.2015г .	12ч.35мин.	14ч.10мин.	Повреждение кабельной линии сторонней организацией при проведении земельных работ.
РТП-1п, ТП-4п, ТП-5п, ТП-10п ТП-16п	27.06.2015г .	21ч.20мин.	23ч.00мин.	Протечка кровли на РТП-1п
Фидер 36Д- РП-2п	08.07.2015г .	03ч.40мин.	05ч.40мин.	Пробой изоляции кабельной линии из-за коррозии наружного покрова кабельной линии, вследствие физического износа (100%)