

**Результаты контрольных замеров нагрузок филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» в  
характерные дни**

**2013год.**

№ п.п.	Наименование показателя	Значение	
		Летний максимум к.д.	Зимний максимум к.д.
1	Потребляемая мощность кВт:		
	Всего	5019	7890
	Собственное	4751	7572
	Сторонние	776	362

**2014 год.**

№ п.п.	Наименование показателя	Значение	
		Летний максимум к.д.	Зимний максимум к.д.
1	Потребляемая мощность кВт:		
	Всего	4527	
	Собственное	4303	
	Сторонние	370	