

Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций

(в ред. Приказа Минэнерго России от 28.09.2012 № 465)

ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за 2015 год

№	Обосновывающие данные для расчета *	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	Повреждение кабельной линии сторонней организацией при провешивании земельных работ	40мин.	ТП-15п, ТП-14п, ТП-3п
2	Повреждение кабельной линии сторонней организацией при провешивании земельных работ	1ч.35мин.	ТП-23п, ТП-25п
3	Протечка кровли на трансформаторной подстанции РТП-1п	1ч.40мин.	РТП-1п, ТП-14п, ТП-5п, ТП-10п, Тп-16п
4	Пробой изоляции кабельной линии из-за коррозии наружного покрова кабельной линии, вследствие физического износа (100%)	2ч.	фидер 36Д (ТЭЦ-1)- РП-2п

Главный энергетик АО "ЦС "Звездочка"

(должность)

Бренич Г.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.