

Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Субъект РФ	Архангельская область
Отчетный период	2012 год
Наименование организации	ОАО "ЦС "Звездочка"
Вид деятельности	Передача и сбыт
Адрес организации	164500, г. Северодвинск, Архангельская обл., проезд Машиностроителей, 12
Руководитель	Никитин Владимир Семенович

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, факт за 2012 год

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)	0
2	Количество часов, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период	0
2.1	Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии	0
3	Количество часов отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в отапливаемых помещениях	0

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), факт за 2012 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Вид регулируемой деятельности: Передача и сбыт	х	х
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	15 764,44
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	15 764,44
3.1	Тепловая энергия (нормативные потери)	тыс. руб.	1 022,30
3.2	Химически очищенная вода (нормативные потери)	тыс. руб.	10 963,20
3.3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	475,03
3.4	Страховые взносы	тыс. руб.	131,42
3.5	Резерв на выплату отпускных	тыс. руб.	48,12
3.6	Амортизация зданий и оборудования	тыс. руб.	989,81
3.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	478,70
3.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	305,55
3.9	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	1 188,05
3.10	Транспортные расходы	тыс. руб.	8,08
3.11	Прочие	тыс. руб.	154,20
4	Прибыль	тыс. руб.	0,00
5	Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	198,67
6	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	2,83
7	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в одноконтурном исчислении)	км.	7,3
8	Количество тепловых пунктов	ед.	4
9	Среднесписочная численность основного производственного персонала	чел.	2,4