

**Сведения о техническом состоянии сетей Филиала "СРЗ "Нерпа" ОАО "ЦС "Звездочка"**

Аварийные отключения в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электрохозяйства, сетей	0
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии	0
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше	нет
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения	нет
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков	Ф 26 кабельная линия от п.с. 29 "Колэнерго" 15.08.2015 г. Ф 27 кабельная линия от п.с. 29 "Колэнерго" 22.08.2015 г.
Величина резервируемой максимальной мощности	12 МВт (разрешенная) - (~ 8,6 МВт) (характерный день максимум) = 3,4 МВт (Резерв)
Инвестиционные программы и отчеты об их реализации	Отсутствуют